


Original	K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com	
Dichiarazione:	Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.	
Denominaz. del componente:	EX-BN 20	
Tipo:	vedere codice prodotto	
Marcatura:	⊕ II 3G Ex nC IIC T5 Gc X ⊕ II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X	
Descrizione del componente:	Interruttore magnetico	
Direttive rilevanti:	Direttiva ATEX	2014/34/UE
	Direttiva RoHS	2011/65/UE
Norme armonizzate correlate:	EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014	
Ente notificato per la certificazione del sistema di qualità secondo l'Allegato IV, 2014/34/UE:	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Organismo notificato N.: 0035	
Responsabile per la documentazione tecnica:	Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal	
Luogo e data di emissione:	Wuppertal, 21 settembre 2023	



Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato